



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района**

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Санкт-Петербург,

Московский пр., д. 116

(место составления акта)

“ 29 ” марта 20 19 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-18-257

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 19 февраля 2019 года № 2-18-257

проведена плановая выездная проверка помещений социального обслуживания населения с

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место

с обеспечением проживания, встроенных в многоквартирный жилой дом (высокий риск) по

адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 206, корп. 1

проведения проверки)

Наименование правообладателя объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам» (СПб ГБУ «КЦПЖ»)

(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 04 ” марта 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 26 ” марта 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 29 ” марта 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 4 часа

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Доверенное лицо СПб ГБУ «КЦПЖ» Павлова Наталия Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 10 » часов « 00 » минут « 04 » марта 20 19 г.

  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Егоров Алексей Владимирович – начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; Черненко Наталья Александровна - старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Доверенное лицо СПб ГБУ «КЦПЖ» Павлова Наталия Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического лица объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,

Московский проспект, дом 206, корп. 1

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	На объекте защиты с ночным пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	пункт 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	СПб ГБУ «КЦПЖ»

2.	Запор на двери второго эвакуационного выхода наружу не обеспечивает возможность свободного открывания ее изнутри без ключа.	пункт 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	СПб ГБУ «КЦПДЖ»
----	---	--	-----------------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:  
нет

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет
4. Фототаблица: на 2 листах.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: назначенный ЕПДЖ отсутствует

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-18-257/1/1 от 29 марта 2019 года.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: доверенность № 1 от 28 ноября 2018 года, приказ № 2 от 09.01.2019 года, удостоверение об обучении по программе ПТМ, контракт № 1126475 от 25.12.2018 г., контракт № 1139481 от 25.01.2019 г., приложение № 2 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами ФГПН плановых проверок» форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора; список документов вх. № 2814 от 10.12.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Егоров Алексей Владимирович – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 29 ” марта 20 19 г.

(подпись)

Черненко Наталья Александровна – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 29 ” марта 20 19 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

гос. предприятие ООО «БЭЭ КУДМ» Давыдова А.А.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 14 ” 03 20 19 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)