

Акт

проверки исполнения мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры

Санкт-Петербург

« 14» марта 2018 г.

По окончании проведенных в отделении СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам» работ по текущему ремонту помещений по адресу: Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.5, лит. А, при проведении которых были исполнены мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения данного объекта социальной инфраструктуры (далее – ОСИ), методистом СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» Нечаевым А.С. совместно с заведующим отделением Пресновой И.В. была проведена проверка соответствия параметров структурно-функциональных зон вышеуказанного ОСИ нормативным требованиям:

№ п/п	Наименование зоны ОСИ	Наименование параметра	Значение параметра		
			Фактическое	Нормативное	Основание
1	Санитарно-гигиеническое помещение	Пространство для кресло-коляски рядом с унитазом	0,75 м	не менее 0,75 м	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Ширина кабины	1,7 м	не менее 1,65 м	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Глубина кабины	1,8 м	не менее 1,8 м	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Ширина двери кабины	0,9 м	не менее 0,9 м	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Направление открывания двери кабины	наружу	наружу	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Опорные поручни около унитаза	наличие	наличие	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Опорные поручни около умывальника	наличие	наличие	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Крючки для трости, одежды	наличие	наличие	п.5.3.3 СП 59.13330.2012
		Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала	наличие	наличие	п.5.3.6, п.5.5.7 СП 59.13330.2012
		Обозначение у дверей символом доступности кабины для инвалидов	наличие	наличие	п.5.3.6, п.5.5.7 СП 59.13330.2012

На основании проведенной проверки следует:

Параметры структурно-функциональной зоны ОСИ «санитарно-гигиеническое помещение» соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Методист СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда»

/Нечаев А.С./

Директор СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»

/Гречишкина М.А./

